

大刀洗町ホームページリニューアル業務公募型プロポーザル 質疑書に対する回答

質問No.	資料名	頁数	質疑	回答
1	審査実施要領	1	本プロポーザルの審査は書類審査とプレゼン審査の審査員は同じでしょうか。また審査員の情報(担当課、役職)と人数をそれぞれ教えていただけないでしょうか。	審査実施要領のとおり、大刀洗町ホームページリニューアル業務公募型プロポーザル審査会において、書類審査及びプレゼン審査を行うため、両審査とも同じ審査員です。 本プロポーザルの審査員の情報は、非公開とします。
2	CMS機能要件一覧表	1	仕様書には「インターネット経由での利用を想定しているが、LGWAN経由の提案は妨げない。」の記載。機能要件の必須項目には「職員がCMSの利用にあたって、特別なソフトを各端末にインストールすることなく、LGWAN系専用PCのブラウザから利用できること。」というLG-WAN経由で想定の記載があり、揺れています。インターネット経由での提案でよろしいのでしょうか？	仕様書の「3.2システムの基本要件」の(3)クライアント環境のとおり、LGWAN環境からインターネット分離仮想ブラウザの利用を想定しています。そのため、インターネット経由での提案で問題ありません。
3	仕様書	全般	仕様で一部実現が難しい箇所は代替案での提案でよろしいでしょうか。	本町が示した仕様書に則っているものであれば、問題ございませんが、その旨明記ください。
4	実施要領	4	提出書類の納税証明書は写しでもよろしいでしょうか。それとも原本が必要でしょうか。また、国税については電子発行(PDF)されたものでもよろしいでしょうか。	納税証明書は、原本でなく「写し」の提出で問題ありません。また国税の納税証明についても、電子発行(PDF)し、印刷したもので問題ありません。
5	CMS機能要件一覧表	1	番号1-5『閲覧者の利用端末(パソコン・スマートフォン・タブレット等)の各種ブラウザで正常に画面表示ができること。Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge…』とあり、要求レベルが「必須」となっておりますが、仕様書(7ページ)では「Internet Explorer11.0(必須ではない)」となっております。IE11はMicrosoftのサポートも終了しておりますので機能要件一覧票のInternet Explorerについての記述は除外するとの認識でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおり、【別紙1】CMS機能要件一覧表の番号1-5の「Internet Explorer」についての記述は、除外していただいて構いません。つきましては、修正した一覧表をHPに掲載していますのでご確認ください。
6	実施要領	8	③プレゼンテーション審査 町でご用意いただけるプロジェクターの型番をご教示ください。また、接続するパソコンとの相性がありますので、場合によってプロジェクターを持ち込ませて頂いても構いませんかでしょうか？	町が用意するプロジェクター型番は、【別紙3】審査実施要領の3頁(5)その他で示しているとおり、「EPSON EB-1775W」です。 プロジェクターの持ち込みは、可能ですが、プロポーザルの実施時間は遵守してください。
7	仕様書	6	2.4 ネットワークに関する要件 「(2) WAF、CDNを導入すること」とありますが、福岡県セキュリティクラウドのWAF、CDNを利用するという意図で相違ないでしょうか？それとも受託者で用意する必要がありますでしょうか？	受託者で用意していただく必要があります。
8	企画提案項目と評価項目	1・2	番号4の「実績」について、「1万人以上の自治体サイト構築」とありますが、基準を移行ページ数などのサイトボリュームではなく、人口とされている理由をご教示ください。	自治体ホームページとして、同規模自治体以上の実績を安定したホームページ構築の基準とするためです。
9	CMS機能要件一覧	5	6-57について、容量のリサイズでしょうか、サイズのリサイズでしょうか。また、自動とは、職員さまがリサイズの枠を決めて、「実行」をしたのちに、リサイズされるという動きの認識でよろしいでしょうか。	容量のリサイズを想定しています。自動の一連の流れは指定していません。
10	データセンター要件一覧	1	1-6について、指定された地震の影響範囲とは、どの想定・基準を尺度として選定すればよろしいでしょうか。	特定の基準や想定は本町にはありませんが、提案のデータセンターがどのような想定かを説明できることを求めています。なお、データセンター要件一覧表2-9において、地震への対応項目を設けています。

大刀洗町ホームページリニューアル業務公募型プロポーザル 質疑書に対する回答

質問No.	資料名	頁数	質疑	回答
11	データセンター要件一覧	1	1-6について、首都直下型地震・東海地震・南海トラフ地震の3点が指定されておりますが、福岡県内で地震が起きた場合の災害を想定して県外でのデータセンター運用が望ましいため、福岡県での直下型地震についての考慮は不要でしょうか。	今回は3点の地震を指定しています。ただし、福岡県での直下型地震についても考慮していることが望ましいため、福岡県での直下型地震を想定している場合は、その旨を備考欄に記載してください。
12	仕様書	8	(1) 導入実績 自治体が調達の自治体の防災ポータルサイト及び病院（県立・市立）ホームページ構築等は実績に含めてよろしいでしょうか。	自治体のホームページの実績としていますが、公立病院や防災のポータルサイトは実績の対象外となります。
13	仕様書	6	2. 4 ネットワークに関する要件 インターネット経由での利用を想定しているとの記載があります。 【別紙1】CMS機能要件一覧表の「2-1」はLGWAN系自席PCのブラウザよりログインが可能なおことと記載があります。 仮想ブラウザ等をつかってインターネット環境につなげる事を想定し、ご提案するCMSはLGWAN環境には対応しておらず、インターネット環境でのみ動作するものでもよろしいでしょうか。	インターネット環境のみで動作するもので問題ありません。
14	仕様書	6	2. 4 ネットワークに関する要件 「WAF、CDNを導入すること」とありますが、貴町が指定するWAF、CDNを使うのではなく、弊社から導入サービスをご提案する内容でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	仕様書	10	(3) 防災行政無線システムとの連携 RSSの内容はタイトル、本文（リンク含む）のみであり、画像やpdfなどの添付ファイルがつくことはないとの認識で問題ないでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	仕様書	13	4. 2 移行の基本要件(5) 移行対象データの提供 ログインしないと閲覧不可のページは存在しますでしょうか。 存在する場合、ID・PWをご提供いただくことは可能ですでしょうか。	お見込みのとおりログインしないと閲覧できないページは存在します。閲覧不可ページの移行対応については、ID・PWの提供を含め受託事業者と個別に協議することとします。
17	仕様書	13	5. 3 CMS操作研修会の実施 操作説明会をWeb実施するご提案は可能でしょうか。	仕様書記載のとおり、新たなCMSを活用し情報発信を積極的に行うマインドになるような研修会の開催であれば、webでの提案は可能です。
18	【別紙1】CMS機能要件一覧表	8-11	「広報紙などの冊子や刊行物をウェブブックとして掲載し紹介するページが作れる機能を有していること。」とありますが、ウェブブックのデータを外部ツールで作成し、HPには作成したデータをアップロードして掲載する運用のご提案でよろしいでしょうか。	CMS機能要件一覧表8-11は、ウェブブックの作成から掲載まで全ての作業がCMS内で完結することを示しています。ついては、外部ツールで作成し、HPで作成データをアップロードし掲載する運用は代替案として提案することとは可能です。提案する場合は備考欄に記入してください。